



Kurzbericht



Kaisersaal

Kaisersaal

Anschrift

Römerberg 23
60311 Frankfurt am Main

Kontaktdaten

Tel.: +49 69 212-34920
Fax.: +49 69 212-31261
E-Mail: protokoll@stadt-frankfurt.de
Web: www.frankfurt.de

Prüfergebnis

Der **Kaisersaal** wurde am 18. Dezember 2019 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2020 bis Februar 2023** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es ist kein betriebseigener Parkplatz vorhanden.
- Das Gebäude ist über den Nebeneingang stufenlos zugänglich (Mitarbeiterbegleitung notwendig).
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind ebenerdig oder über Aufzüge zugänglich.
- Ausnahmen: Haupteingang und Limpurgsaal sind nur über Treppen erreichbar.
- Die Aufzugkabine (Straße-EG) ist 165 cm x 140 cm groß. Die Aufzugtür ist 129 cm breit.
- Die Aufzugkabine (EG-2.OG; Kaisersaal) ist 165 cm x 105 cm groß. Die Aufzugtür ist 89 cm breit.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 89 cm breit.
- Der Ticketautomat ist an der niedrigsten Stelle 89 cm hoch.
- Die Bilder im Kaisersaal sind im Sitzen einsehbar.



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Erdgeschoss)

- Die Bewegungsflächen im WC im EG betragen:
vor dem WC 180 cm x 142 cm;
vor dem Waschbecken 160 cm x 141 cm;
rechts neben dem WC 121 cm x 55 cm, links keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der Haltegriff rechts ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage am Counter.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Es sind keine Informationen zu den Bildern vorhanden.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und aber nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.



- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Treppen haben einseitige Handläufe (Wendeltreppe).
- Es sind keine Informationen zu den Bildern vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Römers / Kaisersaals sind von außen klar erkennbar.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen mit Piktogrammen dargestellt.